Panasonic　仕　様　書

項目	単位	室内ユニット	室外ユニット
図面記号－台数			
形名		高天井用１方向カセット形 （ヒーターレス／シングル）《三相電源》	
総合品番		PA-P80D3X	
室内・室外ユニット品番		CS-P80D3	CU-P80X3
能力　冷房定格〔中間〕	kW	7.1〔3.2〕（2.2～8.0）	
能力　暖房定格〔中間〕	kW	8.0〔3.6〕（2.2～10.6）	
能力　暖房低温	kW	8.2	
冷房定格時の顕熱比	—	0.67	
COP　冷房定格〔中間〕	—	3.09〔4.70〕	
COP　暖房定格〔中間〕	—	3.54〔5.03〕	
COP　冷暖平均(定格)	—	3.32	
APF　通年エネルギー消費効率	—	4.6/4.6	
外形寸法 H×W×D	mm	200×1,000×710 〈20×1,230×800〉	780×940×340(+70)
製品質量	kg	22 ＋〈5.5〉	54
外装色(ﾏﾝｾﾙ記号)		ホワイト (2.5GY 9.0/0.5)	シルキーシェード (1Y 8.5/0.5)
電源		三相200V　50/60Hz	
電気特性　消費電力　冷房定格〔中間〕	kW	2.30〔0.681〕	
電気特性　消費電力　暖房定格〔中間〕	kW	2.26〔0.716〕	
電気特性　消費電力　暖房低温	kW	3.13	
電気特性　運転電流　冷房定格	A	7.5	
電気特性　運転電流　暖房定格	A	7.4	
電気特性　力率　冷房定格	%	89	
電気特性　力率　暖房定格	%	88	
電気特性　最大運転電流	A	10.7	
電気特性　始動電流	A	—	
設計圧力	MPa	高圧部4.15,低圧部2.21	
圧縮機　形名×個数		—	全密閉ロータリー式×１
圧縮機　電動機定格出力（極数）	kW		1.5(4P)
圧縮機　冷凍機油　種別			エーテル油
圧縮機　冷凍機油　封入量	L		0.60
圧縮機　クランクケースヒーター	W		—
容量制御	%	インバーター方式	
冷媒・封入量	kg	—	HFC〔R410A〕・2.2
冷媒制御方式			電子制御弁
除霜方式		逆サイクル、マイコンディアイサ	
熱交換器		プレートフィン付チューブ	
送風装置　形名×個数		シロッコファン×2	プロペラファン×１
送風装置　定格風量	m^3/min	急18 強15 弱13	56
送風装置　機外静圧	Pa	—	—
送風装置　電動機定格出力（極数）	kW	《DC》0.03 (8P)	《DC》0.09(8P)
保護装置		室内側：過電流、回転信号検出、ヒューズ 室外側：過電流（CT方式）、 圧縮機吐出温度サーミスター	
配管　冷媒　ガス管	mm	φ15.88（フレア）	
配管　冷媒　液管	mm	φ9.52（フレア）	
配管　ドレン口　室内側		VP25(外径φ32)〈ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵〉 （ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ高さはドレン口から696mm以下）	
配管　ドレン口　室外側		VP25	
運転SW（温度設定範囲）	℃	リモコン(冷・ドライ18～30、 暖16～30、冷暖自動17～27)	
外気運転範囲	℃	冷房：-15 ～ +43DB　暖房：-20 ～ +15WB	
ダクト接続口	mm	70 × 700	—
外気導入口	mm	φ100	
エアーフィルター		ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音	dB(A)	急45 強40 弱36	冷46・暖48(静音：43)
高圧ガス保安法区分		届出不要	
主要付属品		配管断熱材、ドレンホース、 ホースバンド、据付説明書	
IPコード		IPX0	IPX4

※　性能・電気特性および運転音はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　通年エネルギー消費効率はJRA4048に基づいた値です。
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。
※　運転音は無響室で測定したもので、室内ユニット真下1.5m、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。

1 吸込口
2 吹出口
3 冷媒配管（液管）　Φ9．52フレア
4 冷媒配管（ガス管）　Φ15．88フレア
5 ドレン配管接続口VP25（外形Φ32）
6 電源取入口
7 吹出口グリル　ダクト部接続口（下がり天井用）
8 外気取入ダクト接続口（Φ100）
9 ワイヤレスリモコン受信部取付部
10 吊ボルト穴（4－12×30長穴）
《フィルター寸法》
（530×241×12）※2個
1060（吊ボルトピッチ）
760（天井開口寸法）
475（吊ボルトピッチ）
パネル中心
1000
1190（天井開口寸法）
710
外気取入ダクト接続口詳細
Φ100（ノックアウト穴）
Φ113
4－Φ3．1穴
正面
据付必要スペース
200以上
1000以上
1800以上
1230
800
品番 CS-P80D3
外形寸法図
高天井用1方向カセット形
図番 PA07－54－（7）
PA0705407/110127

①	据付固定穴（4－R6．5）／アンカーボルト：M10
②	冷媒配管接続口 （液管） ø9．52 フレア
③	冷媒配管接続口 （ガス管） ø15．88 フレア
④	冷媒配管取出口
⑤	電気配線口 ø26
⑥	電気配線口 ø38

品番	CU-P80X3	外形寸法図 高効率インバーター PXシリーズ
図番	PA07－48－(20)	

8FA−2−5250−938−00−0

配線方式の説明

方式	説明
2線式	個別電源方式（室内ユニット 別電源）
4線式	1電源方式（室内渡り電源 内外信号線別）
3線式	1電源方式（室内渡り電源 内外信号線兼用）※注意：極性有り

※注意
上記配線方式のいずれかをご確認の上、この表で示す端子台と接続線の位置の通りに施工願います。

注）単相機種にはT相がありません。

※2線式の場合、室内ユニットには別電源が必要になります。

記号	名称
FMl	室内送風機電動機
DP	ドレンポンプ
FS	フロートスイッチ
TH1	サーミスター（室温センサー）
TH2	サーミスター（室内コイルE1）
TH3	サーミスター（室内コイルE2）
F301	操作回路ヒューズ
CR	室内コントロール基板
LM	オートラップ電動機
RY302	補助継電器
(HU)	加湿器（別売品）
(RCS)	リモコンスイッチ（別売品） TH:サーミスター（室温センサー）
□	コネクタ、端子板
⊕	端子
(WL)	ワイヤレスリモコン（別売品） CR2:操作部 RCS2:送信部

＊電源配線及びサービスは、銘板の種種名を確認の上、行ってください。

品番	CS-P80D3	電気回路図 高天井用１方向カセット形
図番	PA07−54−(8)	

8FA-2-5250-951-00-0

配線方式の説明

3線式	1電源方式 （室内渡り電源 内外接続線兼用） ※注意：極性有り
4線式	1電源方式 （室内渡り電源 内外信号線別）
2線式	個別電源方式 （室内ユニット別電源）

※注意
上記配線方式のいずれかをご確認の上、この表で示す端子台と接続線の位置の通りに、施工願います。

記　号	名　称	記　号	名　称	記　号	名　称
MS 3~	圧縮機電動機	C	電解コンデンサー（基板上）	RY001	補助継電器
M	送風機電動機	RE	リアクタ	CR-CHOOE	コントロール基板
20S	四方弁	HIC	ハイブリッドIC		サーミスター
M	電子膨張弁	BD001, 002	ブリッジダイオード（基板上）		コネクタ
F001, 002, 006	操作回路ヒューズ（基板上）	HS	ヒートシンク（放熱板）		ターミナル
F003	ヒューズ	TR	トランス（基板上）	W	ボードインワイヤー
NF1, 2	ノイズフィルター（基板上）	T001	カレントトランス（基板上）		端子板

注1）基板を交換する場合は電源を切り、必ず基板上のランプが全て消灯してから作業を行ってください。点灯中に作業を行うと感電します。
注2）通電中は空き端子も含めて、端子板には触れないでください。通電中の作業は感電のおそれがあります。

品番	CU-P80X3	電気回路図 高効率インバーター　PXシリーズ
図番	PA07-48-(37)	